

| R-Q49-2023.24 | رقم الاستدراج: | 28/2/2024   |  |  |
|---------------|----------------|---|--|--|
| N Q43 2023.24 |                | سادة:   |  |  |
|               |                | تلفون:  |  |  |
|               |                | ايميل:  |  |  |
| R-BR2324-000  |                | استدراج عروض أسعار: الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية شامل لضريبة القيمة المضافة: |  |  |

| Supply, install, test and commission 6 KVA UPS device, 230V, 50 Hz 1- phase input/1-phase output, true online double- conversion, and a built- in static transfer switch, with isolation transformer. 15 minutes backup time at full load. Battery life should be 10 years, batteries shall be enclosed in cabinet with DC Fuse Box. All the package must be provided with required protective devices. With all needed accessories to complete the work as specified. It should comprise a monitoring and alert system with an interface card to be connected to the BMS system including management software and SNMP support, Device should be similar to Eaton, APC, Riello or approved equal.  Supplier should guarantee the device for three years, and warranty must cover at least three years on both device and batteries. Supplier should provide all related catalogues and all other accessories.  Training must be included for University specialist staff. The price includes deliver UPS to the site. The price includes field test for UPS device in the site by using load |
|---|
| bank.  The price includes all needed flexible cables and plugs to connect the device with nearest Distribution Board.  The price offer should include delivery time, data sheet for UPS, data sheet for UPS batteries and UPS battery calculations.  Batteries manufacturing date should not exceed 4 months ago.   |

ملاحظة : العرض يشمل التوريد والتركيب في حرم الجامعة - رام الله .

| ختم وتوقيع المورد: | تعليمات الاستدراج        |                                |    |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----|
|                    | الأحد                    | آخر موعد لتسليم العروض هو يوم: | ** |
|                    | 10-Mar                   | الموافق:                       | ** |
|                    | UPS                      | طبيعة البنود المطلوبة:         | ** |
|                    | شيقل                     | بعملة:                         | ** |
|                    | التوصيل الى حرم رام الله | الأسعار تشمل التوصيل الى       | ** |
|                    | بالظرف المغلق            | يرجى إرسال العرض ب:            | ** |

## شروط الاستدراج:

- \*\* ضرورة تحديد مدة الكفالة إن وجدت.
- • ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، و في حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير.
- \*\* ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الظرف.
  - \*\* للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 022941999 رقم داخلي1910
  - \*\* للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات عن طريق بريد الكتروني Rasha.kmail@aaup.edu
  - \*\* لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط http://www.aaup.edu/tenders



The second of the second of the second

PEDGURENEMT AND PHREHAIM
OFFARTMENT RAMALLAN